

## VYHLÁSENIE O ZHODE

### Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.  
Praha 4- Modřany, Do Koutů 1897/3, PSČ 143 00  
IČO: 453 17 020

### Identifikačné údaje o výrobku:

Termostatický ventil, typ TV mix xx yy

### Popis a určenie výrobku:

Termostatické ventily série TV mix sa skladajú z mosadzného tela, termostatickej vložky a tesnenia z EPDM. Sú určené na použitie v rozvodoch ohriatej pitnej vody, nemrznúcej zmesi pre vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá, kde udržiavajú výstupnú teplotu ohriatej pitnej vody na nastavenej hodnote.

### Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. a podľa ust. § 5 nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., ktorým sa určia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky.

### Odkaz na technické predpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody  
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

### Odkaz na použité technické normy:

ČSN EN 1074-1:2000; ČSN EN 1074-5:2002; ČSN EN 1111:1999;  
ČSN EN 1717:2002; ČSN EN 15092:2009; ČSN EN ISO 9001:2016

### **Súbor deklarovanych technických vlastností:**

max. pracovný tlak: 10 bar  
teplota pracovnej kvapaliny: 5 °C až 95 °C  
rozsah nastaviteľných teplôt: 35 °C až 65 °C ± 3 °C  
pracovná kvapalina: ohriata pitná voda

### **Údaje o autorizovanej osobe:**

Výzkumný ústav pozemných stavieb - Certifikační společnost, s.r.o.  
autorizovaná osoba č. 227  
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21  
IČO: 250 52 063

### **Certifikáty, protokoly:**

Certifikát výrobku č. 227/C5/2015/0373 zo dňa 15. 10. 2015  
Protokol o certifikácii č. 227-P5-15-0373 zo dňa 15. 10. 2015  
Stavebné technické osvedčenie č. 227-STO-15-0373 zo dňa 16.9.2015  
Zmena č. 1/24 stavebného technického osvedčenia č. 227-STO-15-0373 zo dňa 31.5.2024  
s platnosťou do 16. 9. 2026  
Protokol o skúške č. 148/2015 zo dňa 8.10.2015

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípadne požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípadne vyrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

### **Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:**

V Prahe dňa 31. 5. 2024



Mgr. Milan Březina

manažér kvality

**REGULUS** spol. s r.  
Do Koutů 1897/3  
143 00 PRAHA 4  
(7)