

INFORMAČNÝ LIST

Tepelné čerpadlo **RTC 13e**, vnútorná jednotka **RegulusHBOX K**

Energetická účinnosť súpravy výrobkov uvedená v tomto informačnom liste nemusí zodpovedať jej skutočnej energetickej účinnosti potom, čo je súprava inštalovaná v budove, pretože túto účinnosť ovplyvňuje taktiež ďalšie faktory, ako sú tepelné straty prenosovej sústavy a dimenzovanie výrobkov v súvislosti s veľkosťou a vlastnosťami budovy.

I	Sezónna energetická účinnosť	186	%
II	Faktor pre porovnanie tepelného výkonu preferovaného ohrievača a prídavných ohrievačov súpravy	-	
III	Hodnota matematického výrazu $294/(11 \cdot P_{\text{rated}})$	2,97	
IV	Hodnota matematického výrazu $115/(11 \cdot P_{\text{rated}})$	1,16	
V	Rozdiel sezónnych energetických účinností vykurovania za priemerných a chladnejších klimatických podmienok	-	%
VI	Rozdiel sezónnych energetických účinností vykurovania za teplejších a priemerných klimatických podmienok	-	%

Sezónna energetická účinnosť vykurovania tepelného čerpadla I = **1** **186** %

Regulátor teploty

(Z informačného listu regulátora teploty)

Trieda I = 1 %, Trieda II = 2%, Trieda III = 1,5 %,
 Trieda IV = 2 %, Trieda V = 3%, Trieda VI = 4 %,
 Trieda VII = 3,5 %, Trieda VIII = 5%

+ **2** **4** %

Prídavný kotol

(Z informačného listu kotla)

Sezónna energetická účinnosť (v %)

(- I) × II = - **3** %

Solárny prínos

(Z informačného listu solárneho zariadenia)

Plocha kolektora
(v m²)

Objem nádrže
(v m³)

Účinnosť kolektora
(v %)


Klasifikácia nádrže
 A⁺ = 0,95, A = 0,91,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D-G = 0,81

(III × + IV ×) × 0,45 × (/100) × = + **4** %

Sezónna energetická účinnosť vykurovania súpravy za priemerných klimatických podmienok

5 **186** %

Sezónna energetická účinnosť vykurovania súpravy za priemerných klimatických podmienok



Sezónna energetická účinnosť vykurovania súpravy za chladnejších a teplejších klimatických podmienok

Chladnejší: **5** **186** - V = %

Teplejší: **5** **186** + VI = %



ENERG

енергия · ενέργεια

Y



IJA










IE

IA

Regulus

TČ RTC 13e, RegulusHBOX K

-   
-   
-   
- 